

Анкерні ізольовані затискачі серії e.i.clamp.pro
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Анкерні ізольовані затискачі серії **e.i.clamp.pro.*** (далі затискачі або вироби) призначені для анкерного закріплення самонесучих ізольованих проводів (СІП) напругою до 1 кВ на опорах та стінах.

2. Технічні характеристики

Табл. 1


Параметри		e.i.clamp. pro.16.50.b	e.i.clamp. pro.25.120.c	e.i.clamp. pro.70.120.c	e.i.clamp.pro.la.1.s2	e.i.clamp.pro. la.1.s4
Переріз утримуючих СІП, мм²		4×(16-50)	4×(25-120)	4×(70-120)	2×(16-35)	4×(16-35)
Руйнуюче навантаження	кгс	3 569	4 079		224	265
	кН	35	40		2,2	2,6
Робоче навантаження	кгс	1 428	1 632		102	122
	кН	14	16		1	1,2
Зусилля затягування болта кріплення, Н·м		44			-	
Робочий діапазон температур, °С		-50...+60				
Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150		УХЛ1				
Маса, кг		1,0	1,1	1,3	0,13	0,14
Артикул		p022001	p022003	p022004	p025003	p025004

Виріб повинен експлуатуватись в навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію.


3. Комплектація

До комплекту поставки входить:
- анкерний ізольований затискач – 1 шт.


4. Габаритні та установчі розміри, мм



e.i.clamp.pro.la.1.s2



e.i.clamp.pro.la.1.s4



e.i.clamp.pro.*.b [c]

Табл. 2

Найменування	Розмір, мм					
	L	L1	A	B	C	D
e.i.clamp.pro.16.50.b	320	-	40	75	75	16
e.i.clamp.pro.25.120.c	400		54	127	125	18
e.i.clamp.pro.70.120.c	315		43	120	105	12
e.i.clamp.pro.la.1.s2	200	70	70	30	-	4
e.i.clamp.pro.la.1.s4	200		60	42	-	

5. Вимоги безпеки

Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та арматури повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузових правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III до 1000 В.

Монтаж ПЛ за допомогою СІП та арматури повинен проводитись при температурі навколишнього середовища -20...+50 °С.
Забороняється! Монтаж ПЛ під напругою/потенціалом!

Перед початком роботи виконайте комплекс технічних заходів при роботі з відключення напруги у відповідності з пунктом 3 «Міжгалузових правил по охороні праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок».

6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою затискачів.
У випадку виявлення несправності затискача замініть його на новий. Несправний затискач утилізуйте.

При утилізації необхідно розділити затискач на складові його деталі, розсортувати по видам матеріалу та здати в спеціалізовані організації по прийомці та переробці вторсировини.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+60 °С та з відносною вологістю 75 % .
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;

- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміна та з питань технічної підтримки звертатись: www.enext.com.

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область,

м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000,

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «_____» _____ 20__

Дата продажу: «_____» _____ 20__



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»,
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua